

平成 29 年 7 月 19 日

ご利用者各位

### 「ふなばしメグspa」温浴施設の利用再開について

船橋市北部清掃工場余熱利用施設（愛称：ふなばしメグspa）において、厚生労働省の公衆浴場における水質基準等に関する指針に定められている基準値（基準 10cfu/100mL 未満）を上回るレジオネラ属菌が大浴場より検出されたことから、7月5日（水）より温浴施設の利用を休止しておりました。その後、浴槽及び配管の高圧洗浄や薬剤による殺菌洗浄を実施し、船橋市保健所による水質検査と現場確認及びふなばしメグspaによる自主水質測定の結果、レジオネラ属菌が不検出となり安全が確認されましたので、

**平成 29 年 7 月 20 日(木)から温浴施設の利用を再開いたします。**

お客様には多大なご迷惑・ご不便をおかけしましたことを深くお詫び申し上げますとともに、今後は一層の衛生管理の向上に努めてまいります。詳細は下記のとおりとなります。

#### 記

1. 再開日時 平成 29 年 7 月 20 日（木）午前 9 時

#### 2. 経 過

6月26日（月）	○ふなばしメグspaにて船橋市保健所によるレジオネラ属菌検査の実施 【浴槽水】 ①大浴場（1） ②露天風呂（1）
7月 5日（水）	○レジオネラ属菌の分析結果（基準 10cfu/100mL 未満） 【浴槽水】 ①大浴場(1)10cfu/100mL ②露天風呂(1)は不検出
7月 7日（金）	○過炭酸ナトリウム等の薬剤による殺菌洗浄及び高圧洗浄を実施
7月 8日（土）	○高圧洗浄による浴槽及び配管洗浄の実施
7月 9日（日）	○船橋市保健所によるレジオネラ属菌の再検査 大浴場（1）（2）
7月10日（月）	○クロスチェックのためレジオネラ属菌の自主検査を実施 【浴槽水】 大浴場（1）（2）、露天風呂（1）（2）及び水風呂（1）（2） 【プール水】 健康浴施設
7月18日（火）	7月9日（日）の検査結果 大浴場（1）（2）ともに <b>不検出</b>
7月19日（水）	7月10日（月）の検査結果 【浴槽水】 大浴場（1）（2）、露天風呂（1）（2）及び水風呂（1）（2） 【プール水】 健康浴施設 <b>すべて 不検出</b>

#### 3. 今後の対策

- （1）年に一度、浴槽と配管を過炭酸ナトリウム等により殺菌洗浄を行う。  
大浴場（配管、濾過機等も含む）については、年に二度の洗浄とする。
- （2）休館日前日の営業終了後、浴槽水の塩素濃度を 10ppm で循環させ 5ppm～10ppm の濃度を概ね 9 時間維持し高濃度の塩素で配管内を消毒する。
- （3）毎日の営業後浴槽水の塩素濃度 2ppm とし翌日の午前 7 時 30 分まで配管内を消毒する。
- （4）浴槽内に不純物を持ち込ませないよう利用者に体を洗ってから入浴するように啓発する。